



LEGENDA

-  Rilevatore Fumi purifforme, indicizzato, con isolatore
-  Rilevatore Fumi purifforme interno al controsoffitto (con ripetitore edico a LED rosso esterno al controsoffitto)
-  Rilevatore ottico lineare di fumo a barriera
-  Pulsante manuale allarme incendio, autoridizizzato, con isolatore
-  Pannello ottico/acustico segnalazione incendio/allarme evacuazione autoalimentato e autoridizizzato
-  Centrale analogica impianto rilevazione incendi
-  Cavo rilevazione incendi (1 coppia 1 mmq schermata e teliata, EN50200 IEC 60331) in tubo rigido diam. 20 mm
-  Pulsante sgancio alimentazione elettrica
-  Estintore portatile a polvere da 6 kg. Capacità estinguente min. 13 A





LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA FORNO - "I.C. BASILE DON MILANI" - CUP: J75E2300090009
 PR CAMPANIA FESR 2021-2027 - ASSE 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 AZIONE 2.1.3 E OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 AZIONE 2.4.4

ELABORATI GRAFICI - Piano primo: Impianti e dispositivi antincendio

LIVELLO DI PROGETTAZIONE: PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA		TAVOLA: P_LEG-09
REVISIONE:	DATA:	SCALA: 1:100
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PARETE		
DATA: novembre 2024	PROGETTISTA:	RUP: Arch. Giuseppe Miraglia