



LEGENDA

- Rilevatore Fumi puntiforme, indicizzato, con isolatore
- Rilevatore Fumi puntiforme interno al controsoffitto (con ripetitore ottico a LED rosso esterno al controsoffitto)
- Rilevatore ottico lineare di fumo a barriera
- Pulsante manuale allarme incendio, autoridizistato, con isolatore
- Pannello otticoacustico segnalazione incendio/allarme evacuazione autoalimentato e autoridizistato
- Centrale analogica impianto rilevazione incendi
- Cavo rilevazione incendi (1 coppia 1 mmq schermata e testata, EN50200 IEC 60331) in tubo rigido diam. 20 mm
- Pulsante Sguardo alimentazione elettrica
- Estintore portatile a polvere da 6 kg. Capacità estinguenti min. 13 A

LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA FORNO - "I.C. BASILE DON MILANI" - CUP: J75E23000090009

PR CAMPANIA FESR 2021-2027 - ASSE 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 AZIONE 2.1.3 E OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 AZIONE 2.4.4

ELABORATI GRAFICI

-Piano terra: impianti e dispositivi antincendio

LIVELLO DI PROGETTAZIONE:	PROGETTO DI FATIBILITA' TECNICO-ECONOMICA	TAVOLA	PLEG-08
REVISIONE:	DATA:	SCALA	1:100

COMMITTENTE

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PARETE

DATA	PROGETTISTA	RUP
novembre 2024		Arch. Giuseppe Miraglia